

IV0-5/53/2023

പ്രേഷകൻ

അനിൽകുമാർ.പി
ഇൻറേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ,
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്,
കണ്ണൂർ.

സ്വീകർത്താവ്

ദിവ്യ
വാടിക പഠത്ത്
പാട്യം പത്തായക്കുന്നത്.പി.ഒ
സർ,

വിഷയം - പേരാവൂർ പഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കാത്തത് - സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന: സ്ഥിരം അദാലത്തിൽ താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ നമ്പർ S-1/126, R-1/126 ൽ പ്ലാട്ട് 8.90 ആർ സ്ഥലത്ത് 823.42m തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിന് A3-BA 690/2018 തീയതി 30/03/2018 പ്രകാരം ശ്രീമതി.ദിവ്യ വാടികപത്ത് എന്നവർക്ക് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. 25/08/2020 ന് താങ്കൾ കമ്പ്ലീഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ചു വെങ്കിലും കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് പരാതി.

പേരാവൂർ LSGD, AE സ്ഥിരം അദാലത്ത് ഉപസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി. പഞ്ചായത്തിലെ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം താങ്കളുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലകൾ PP/5/31 B എന്ന നമ്പർ അനുവദിക്കുകയും. താങ്കൾ ആയതിൽ വ്യാപാരം ചെയ്ത് വരുന്നതായും കാണുന്നു.

06-01-2024 ന് എ3-4382/20 നോട്ടീസ് പ്രകാരം പേരാവൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

1. ചട്ടം 34 പ്രകാരം 2 യൂറിനൽ നിർമ്മിക്കുക
2. ചട്ടം 42 പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റ്, റാമ്പ് നിർമ്മിക്കുക.
3. Partially completed building plan ൽ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, യൂറിനൽ എന്നിവ കൃത്യമായി കാണിക്കുക.
4. കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള റാമ്പ് പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.


എന്നീ ന്യൂനതകൾ താങ്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ 11/04/2021ൽ താങ്കളുടെ പെർമിറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

KPBR 2011 ചട്ടം 27(10) പാലിക്കുന്നില്ല. റൂഫ് ഷീറ്റ് തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

അനുവദിച്ച പെർമിറ്റ് പ്രകാരമല്ല നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് . ആയതിനാൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച അപേക്ഷ പേരാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,


അനിൽകുമാർ.പി
ഇൻറേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ,
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്,
കണ്ണൂർ.

കണ്ണൂർ
07/02/2024