


BAREOI

6740/23

AE-7072585777



Office of the Assistant Engineer
Local Infrastructure Development and
Engineering Wing (LID & EW)
Chalissery Grama Panchayath
(P.O) CHALISSERI, (PIN) 679536, PHONE: 0486 2256010

നമ്പർ : 896/2023 - 24

തീയതി : 20/11/2023

പ്രേക്ഷിതൻ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
എൽ.എസ്.ജി.ഡി സെക്ഷൻ
ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്വീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി
ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം: File No 400751/BAREOI/GENERAL/2023/4693 Permit renew ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ പാലക്കാട് ജില്ലാ അടാലത്ത് സ്പാഷ്വീകരണം - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 139/17-18, File No പ്രകാരം Pratheeksha Charitable Society ക്ക് വേണ്ടി Permit ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ KPBR 2011 ചട്ട പ്രകാരം SECTION A1-BA(43174)/2018 നമ്പർ പ്രകാരം 17/01/2018 തീയതിയിൽ മെഡിക്കൽ കാറ്റഗറി ((ഗ്രൂപ്പ് സി) Permit ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

പിന്നീട് 11/07/2023 തീയതിയിൽ ഈ Permit renew ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ലഭ്യമായി ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും ആയതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് 26/07/2023 ന് കരട് കൂത്ത് തയ്യാറാക്കി അപേക്ഷകന് അയച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. KPBR 2011 Table 6A പ്രകാരം Sanitation Calculate Sheet ഉൾപ്പെടെ Sanitation requirements സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. KPBR 2011 table 4C പ്രകാരം Calculation നോട്, കൂടി exit width details നൽകേണ്ടതാണ്.
3. Table 3.2 Acces width നൽകേണ്ടതാണ്.
4. KPBR 2011 R 103 Solar water heating system details നൽകേണ്ടതാണ്.
5. കെട്ടിടത്തിന്റെ backside - ലും, side 1 - ൽ അതിർത്തിയോട് ചേർത്ത് sheet ഇറക്കി കെട്ടിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

.PBR 2011 R.56 (3) bio medical waste system നൽകേണ്ടതാണ്. Pollution NOC ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .


7. KPBR 2011 R 56(8) required waste management system details സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

8. KPBR 2011 R 56(9) follow ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മേൽ കത്ത് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകൻ Access width (Point No 3) ന് 3.90m ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആധാരത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കുകയും Permit renew ചെയ്ത് തരണം എന്നുള്ള അപേക്ഷ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. KPBR 2011 Table 3.2 പ്രകാരം Medical occupancy building ന് 3.60m ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ Access width Average 3.40m മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ ടിയാൻ സമർപ്പിച്ച വഴിയുടെ settlement ആധാര പ്രകാരം Access width 3.90m ഉള്ളതായി കാണുന്നു. Permit ലഭ്യമാക്കിയ Plan പ്രകാരം Access width 3.30m ആണ് കാണിക്കുന്നത്.

ആയതിനാൽ File No 400751/BARE01/GENERAL/2023/4693 Permit renew ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ പാലക്കാട് ജില്ലാ അദാലത്ത് സ്പാഷ്വീകരണത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ



ASSISTANT ENGINEER
LSGD SECTION
CHALISSERY GP