



നമ്പർ.400900/BRRL01/GPO/2023/6577/(3)

വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

വേങ്ങര

വേങ്ങര.പി.ഓ

മലപ്പുറം

Phone No:04942450226

E-mail:mpmvengaragp@gmail.com

തീയതി : 31/10/2023

പ്രേഷകൻ

സെക്രട്ടറി

സീക്രട്ടറി

മുസ്തഫ

s/o മൊയ്തീൻ, കോരംകുളങ്ങര വീട്, വലിയോറ.പി.ഒ

സർ,

വിഷയം:- വാസഗൃഹകെട്ടിടങ്ങളുടെ (ഗ്രൂപ്പ് എ1) ക്രമവത്കരണ അപേക്ഷ,മറ്റു വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാസഗൃഹങ്ങളുടെ ക്രമവത്കരണ അപേക്ഷ(200 ച മീ കുറഞ്ഞ നിർമ്മിത വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ)

സൂചന:- താങ്കളുടെ 15/10/2022 തീയതിയിലെ അപേക്ഷ.

താങ്കളുടെ കെട്ടിട നമ്പരിനായുള്ള അപേക്ഷയിൽ അപാകതയുള്ളതായി കാണിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ കത്ത് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം അപാകത പരിഹരിച്ച് അപേക്ഷ പുനസമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് കൂടാതെ താങ്കളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

അപാകത

1- കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കെ.പി.ബി.ആർ പ്രകാരമുള്ള 1 മീറ്റർ അളവ് ഇല്ല പ്ലാനിൽ ആ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ കുറഞ്ഞ അളവുകൾ തെറ്റാണ്

2- മൂന്ന് ഭാഗത്തെ കട്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്ത് 1 മീറ്റർ സെറ്റ് ബാക്ക് 1 മീറ്ററിൽ കുറവാണ്

3- കെ.പി.ബി.ആർ റൂൾ 26 (10) പ്രകാരം 1 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് വാതിൽ , ജനൽ അനുവധനീയമല്ല

4- അതിരുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല

5- സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നും 7.50 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ കുടിവെള്ളസ്രോതസ് ഇല്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

വിശ്വസ്തയോടെ,

ശൈലജ എം

സെക്രട്ടറി