

ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ

എൽ.എസ്.ജി.ഡി

സർ ,

വിഷയം- ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 11ൽ സ്കൂൾ കിച്ചൻ മുറിയ്ക്ക് കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന- ശ്രീ പ്രസന്നകുറുപ്പ് , കാഞ്ഞിരമണ്ണിൽ എന്നവരുടെ 4226/2024നമ്പർ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷ.

ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 11ൽ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിന് നിലവിലെ 396.36ച.മീ കെട്ടിടത്തോട് അനുബന്ധമായി ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച പെർമിറ്റ് പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച 45.5ച.മീ കെട്ടിടത്തിന് ഒക്യുപെൻസി അനുവദിക്കുന്നതിന് ശ്രീ പ്രസന്നകുറുപ്പ് കാഞ്ഞിരമണ്ണിൽ എന്നവർ 16/10/2024ന് ഈ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത അപേക്ഷ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർ സൈറ്റും പ്ലാനും പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന അപാകതകള് 9/12/2024ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

1. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2. കവറേജ്. FSI എന്നിവ കണക്കാക്കിയതിൽ അപാകതയുണ്ട്. സ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണങ്ങളെയും കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഇവ കണക്കാക്കേണ്ടത്.
3. നിലവിലുള്ള ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരം പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പ്രസ്തുത ന്യൂനതകളെ 12/12/2024ന് അപേക്ഷകനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് ഫയൽ പുന സമർപ്പിച്ചത് 16/1/2025നാണ്. 17/1/2025ന് പ്രസ്തുത ഫയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട് 28/2/2025 നാണ് ലഭ്യമായത് . നിലവിൽ പ്രസ്തുത നിർമാണത്തിന് 11/233 B നമ്പർ നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് . എന്നീ വിവരങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ ,

*[Handwritten Signature]*  
 സെക്രട്ടറി

ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ചെറുവണ്ണൂർ സെക്രട്ടറി  
 ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
 ഫി.ഒ. 675322  
 ഫോൺ - 0496 - 2775320

