

1. ചട്ടം 5(4) Sl.No.12 സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല (അഗ്രി കലോ സേന നൽകുന്ന ഫാർ എൻലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല)
2. ചട്ടം 5(5) സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല (കേരള സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ സാക്ഷരത ബിൽഡിംഗ് വ്യവസ്ഥകൾ ഹാർപ്പിച്ചിട്ടില്ല)
3. ചട്ടം 6(2) ഹാർപ്പിച്ചിട്ടില്ല (കെ.പി.ബി. ആർ 2019 ചട്ടം 6 പ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്ലാനുകൾ ശരിയായി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല)
4. ചട്ടം 26 ഹാർപ്പിച്ചിട്ടില്ല (അതിർത്തിയിൽ നിന്നും കെട്ടിടത്തിനാവശ്യമായ അകലം ഹാർപ്പിച്ചിട്ടില്ല)
5. ചട്ടം 29(5) ഹാർപ്പിച്ചിട്ടില്ല (ചട്ടപ്രകാരം ആവശ്യമായ 5 റീലർ ഫാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല)
6. ചട്ടം 34 ഹാർപ്പിച്ചിട്ടില്ല (സാന്നിഹിത സൗകര്യങ്ങൾ ശരിയായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല)
7. ചട്ടം 35 ഹാർപ്പിച്ചിട്ടില്ല (ചട്ടപ്രകാരം കോണിപ്പുകിൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല)
8. ചട്ടം 42 (1), (4),(5) ഹാർപ്പിച്ചിട്ടില്ല (ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും, വയോജനങ്ങൾക്കും, കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ റാമ്പ്, ടോയ്ലറ്റ്, ഫാർക്കിംഗ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല)
9. ചട്ടം 79 (3) പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല (മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഷിർപ്പെടുത്തിയതായി കാണിച്ചിട്ടില്ല)
10. സോക്യുമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള സ്ഥല വിസ്തീർണ്ണവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണവും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേട് തോന്നുന്നു. ആയതിനാൽ സ്ഥലത്തിന്റെ വസ്തു സ്പെഷ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്
11. പ്ലാൻ വരച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതുമായി വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ആയത് നിലവിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വാക്കേണ്ടതാണ്
12. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് Completion തുവേണ്ടിയാണ് . എന്നാൽ പെർമിറ്റ് രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല



വിശ്വസ്തതയോടെ,

(Handwritten Signature)
മെട്രോ
 മനോ ഗ്രാമ പ്ലാനിംഗ്