

അപേക്ഷകൻ
തദ്ദേശസ്ഥാപനം
ഡോക്ടർ നമ്പർ
വിഷയം

SAJISH K, VALIYA VEETIL HOUSE THEKKE MAMBALAM PAYYANUR, 8848126494
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ
BPKNR10220000030

അപേക്ഷയുടെ
ഉള്ളടക്കം

കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ പയ്യന്നൂർ വില്ലേജ് റീ സർവ്വേ 170/109 ൽ നിർമ്മാണം
നടത്തിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ചതിൽ
കെട്ടിടത്തിന് റോഡിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ 3 മീറ്റർ അകലം
ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ആയതിനാൽ KMBR റൂൾ 26 പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും
അറിയിച്ചു കൊണ്ട് സെക്രട്ടറി 9.1.2024 നു അപേക്ഷകൻ കത്ത്
നൽകിയിട്ടുണ്ട് .

ഉപ ജില്ലാ അദാലത്ത്
സമിതിയുടെ
റിപ്പോർട്ട്

പയ്യന്നൂർ വില്ലേജിലെ റീ സർവ്വേ നമ്പർ 170/109 ൽ പെട്ട സ്ഥലത്ത് 133.85 m2
വാസഗൃഹം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പരാതിക്കാരന് 3.6.2019 നു നിർമ്മാണ
അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കംപ്ലീഷൻ
പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ചത് പ്രകാരം നിർമ്മാണം നടത്തിയ കെട്ടിടത്തിന് മുൻ
വശത്ത് കെട്ടിടത്തിന് 3 മീറ്റർ സെറ്റ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല . KMBR റൂൾ 26 table 4
A പ്രകാരം ആവറേജ് 3 മീറ്ററും കുറഞ്ഞ അകലം 1.80 മീറ്ററും ആവശ്യമാണ്.
എന്നാൽ സൈറ്റിൽ കൂടിയത് 2.50 മീറ്ററും കുറഞ്ഞത് 1.65 മീറ്ററും ആവറേജ്
2.10 മീറ്ററും മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ഉപ ജില്ലാ അദാലത്ത്
സമിതിയുടെ
ശുപാർശ

നിർമ്മാണം നടത്തിയ കെട്ടിടത്തിന് മുൻ വശത്ത് കെട്ടിടത്തിന് 3 മീറ്റർ
സെറ്റ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല . KMBR റൂൾ 26 table 4 A പ്രകാരം ആവറേജ് 3
മീറ്ററും കുറഞ്ഞ അകലം 1.80 മീറ്ററും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സൈറ്റിൽ
കൂടിയത് 2.50 മീറ്ററും കുറഞ്ഞത് 1.65 മീറ്ററും ആവറേജ് 2.10 മീറ്ററും മാത്രമേ
ഉള്ളൂ. ആയതിനാൽ പരാതി ജില്ലാതല സമിതി മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചു.