

കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ISO 9001 :2015

കോങ്ങാട്(പി.ഒ), പാലക്കാട്-678631

ഫോൺ- 0491 2845247, 2847766

Email : - ddpkongadupkd@gmail.com

നമ്പർ.10470/2023

തിയതി.18/12/2023

പ്രേഷിതൻ,

സെക്രട്ടറി

കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്വീകർത്താവ്

ബഹു.കെ.സതീഷ്കുമാർ

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

സർ,


വിഷയം- നവകേരളസഭസ്റ്റ് 2023-ഉപജില്ലാ സ്ഥിരം അദാലത്ത് സമിതി(2)-
LSGD/JD/PKD/6384/2023-12 പരാതി-റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന-(1) ശ്രീമതി നൗഷജ, മാളികപ്പുര, കോങ്ങാട് എന്നിവർ തന്റെ
കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ ലഭ്യമായില്ലെന്ന് അദാലത്തിൽ നൽകിയ പരാതി

(2) കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് LSGD AE യുടെ 18/12/2023
തിയതിയിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

സൂചനയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ മഹനീയ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സൂചന-(1) പരാതിയിൻമേൽ സൂചന-(2) പ്രകാരം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയതിൻപ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന് 15/1 U.A താൽകാലിക നമ്പർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായും, കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം താഴത്തെ നില 48.93 ചതുരശ്ര മീറ്ററും, ഒന്നാം നില 8.57 ചതുരശ്ര മീറ്ററും, ആകെ വിസ്തീർണം 57.50 ചതുരശ്ര മീറ്ററും ആണെന്നും, കെട്ടിടത്തിൻറെ മുൻവശ അകലത്തിന് 2.00 മീറ്ററും, പിൻവശ അകലത്തിന് 1.62 മീറ്ററും, വശങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 0.84, 0.90 മീറ്ററും കുറഞ്ഞ അളവുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മുൻവശം പി.ഡബ്ല്യു. ഡി റോഡ് ആയതിനാൽ 3.00 മീറ്റർ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് KPBR ചട്ടം 23, 26, KPBR 220(b) എന്നിവ പാലിക്കാതെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വിവരം മേൽ നടപടികൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.



വിശ്വസ്തതയോടെ

(Handwritten Signature)
 Secretary
 Kongad Grama Panchayat