



നമ്പർ.400399/BRRL01/General/2023/4308/(1)

കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

കുത്തിയതോട്

ഇറവൂർ.പി.ഓ

ആലപ്പുഴ

Phone No:04782562250

E-mail:kuthiathodegp@gmail.com

തീയതി : 08/10/2023

പ്രേഷകൻ

സെക്രട്ടറി

സ്വീകർത്താവ്

SOLAMAN

THERATH HOUSE, PALLITHODE, 16, Pallithodu, 688540, Alappuzha, Kerala

സർ,

വിഷയം:- വാസഗൃഹകെട്ടിടങ്ങളുടെ (ഗ്രൂപ്പ് എ1) ക്രമവത്കരണ അപേക്ഷ,മറ്റു വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാസഗൃഹങ്ങളുടെ ക്രമവത്കരണ അപേക്ഷ(200 ച മീ കുറഞ്ഞ നിർമ്മിത വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ)

കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി താങ്കൾ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷയിൽ മേൽ സാങ്കേതിക വിഭാഗം നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആയത് പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ താങ്കളുടെ ഫയലിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

1. സ്കാൾ പ്ലോട്ടിൽ വരുന്ന ടി കെട്ടിടം 6m വീതിയുള്ള തീരദേശ ഹൈ വേ യുടെ സൈഡിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ,കെട്ടിടത്തിന്റെ frontage 3m ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ ഭാഗത്തു 2 .20m ആണ് ലഭിക്കുന്നത് Rule 23 (1 ) പാലിക്കുന്നില്ല .
2. ടി ഭാഗത്തു തീരദേശ ഹൈവേ വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടി അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച കല്ല് റോഡിന്റെ edge ൽ നിന്നും ടിയാന്റെ അതിരിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 1 .65m മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് . കൂടാതെ ടി ഭാഗത്തു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ താങ്കളുടെ ഫയൽ സി.ആർ.ഇസഡ് അനുമതിക്കായി അയക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,

പി ആർ സജി  
സെക്രട്ടറി