



നമ്പർ.400210/GGGR08/GPO/2025/312/(1)

നാവായിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

നാവായിക്കുളം
നാവായിക്കുളം.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം
Phone No:04702692022
E-mail:nvkmgpt@gmail.com

തീയതി : 23/01/2025

പ്രേഷകൻ
സെക്രട്ടറി

സ്വീകർത്താവ്

ശ്രീമതി രേഖ
തത്വമസി, 28-ാം മൈൽ, നാവായിക്കുളം പി ഒ

സർ,

വിഷയം:- നാവായിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- ശ്രീമതി രേഖ, തത്വമസി, 28-ാം മൈൽ, നാവായിക്കുളം പി ഒ എന്നിവരുടെ കെട്ടിട നമ്പർ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന പരാതി സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- ശ്രീമതി രേഖ, തത്വമസി, 28-ാം മൈൽ, നാവായിക്കുളം പി ഒ എന്നിവർ സ്ഥിരം അദാലത്ത് സമിതി മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ.

മേൽ സൂചന അപേക്ഷ പ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ശ്രീമതി രേഖ കെ എസ്, തത്വമസി, 28-ാം മൈൽ, നാവായിക്കുളം എന്നിവർ 25.01.2021 തീയതിയിൽ നാവായിക്കുളം വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 24 റീസർവ്വേ നമ്പർ 487/20 ൽ ഉൾപ്പെട്ട 6.07 ആർസ് വസ്തുവിൽ 60.55 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടം റഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ബോധ്യപ്പെട്ടു. അപേക്ഷയിൽ മേൽ സാങ്കേതിക വിഭാഗം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയതിൽ കെ പി ബി ആർ റൂൾ 26 പ്രകാരം Frond Yad 3.00 മീറ്റർ വേണ്ടിടത്ത് 2.30 മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് താങ്കൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 05.03.2021 തീയതിയിൽ അറിയിപ്പ് നൽകിയത്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം KPBR 2019 പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് കെട്ടിടം ക്രമവൽക്കരിച്ച് നൽകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു. ബഹു കേരളാ സർക്കാരിന്റെ 09.02.2024 തീയതിയിലെ ജി.ഒ (പി) നം.21/2024/എൽ എസ് ജി ഡി പ്രകാരം അനധികൃത നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വിജ്ഞാപനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത കെട്ടിടം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് 168/2024 വിജ്ഞാപനം ചട്ടം 3 (1,2) പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം, സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ക്രമ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ചട്ടം 6 (2,3,4, 5, 6) പ്രകാരം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും, ക്രമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടം 2 (3)

വിശ്വസ്തയോടെ,

Document certified by BETTY J TRESA
<BETTYTRESA@GMAIL.COM>

Digitally signed by BETTY J TRESA
Date: 2025.01.28 22:26:02 GMT-08:00
Reason: ILGMS Govt. of Kerala

ബറ്റി ജെ ടീസ
സെക്രട്ടറി