



പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ചെളിക്കുഴി.പി.ഒ, കൊല്ലം -691556

ഫോൺ -04752399457, pattazhyvadakkekarakaragp@gmail.com

നമ്പർ.എസ് സി1-88/24

തീയതി : 03/02/2024

പ്രേക്ഷിതൻ

സെക്രട്ടറി

പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സമീകർത്താവ്

ശ്രീ. ഷിഹാബുദ്ദീൻ

തൃശ്ശൂർ പാലം , മെതുകുമ്മേൽ, താഴത്ത് വടക്ക്

സർ

വിഷയം-പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- നവകേരള സദസ്സ്- കെട്ടിട നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച്

സൂചന - 1) താങ്കൾ നവകേരള സദസ്സിൽ സമർപ്പിച്ച പരാതി (Docket No 2362)

സൂചന പ്രകാരം താങ്കൾ നവകേരള സദസ്സിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ 18/01/2024 ന് പത്തനാപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ചു നടന്ന അദാലത്തിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷയിൽ ചുവടെ പറയുന്ന അപാകത ഉള്ളതായി അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയതിൽ KPBR 2019 Rule 26 Table 4 A പ്രകാരം Front Yard, Side Yard എന്നിവ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1)Front Yard: First Floor Residential ബിൽഡിംഗിന്റെ Passage Width 1.2 ആയതിനാൽ ടി ഭാഗം കഴിഞ്ഞു 3.00 മീറ്റർ തുറസ്സായ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് . സ്ഥലത്ത് 1.8 മീറ്റർ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്

2)Side Yard: കെട്ടിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ദിക്കിൽ SideYard 1.00 മീറ്റർ ആവശ്യമാണ് . എന്നാൽ സൈറ്റിൽ 50 സെന്റി മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.

അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,



SECRETARY
PATTAZHY VADAKKEKARA
GRAMA PANCHAYAT
KOLLAM (Dt.)