



പയ്യോളി മുൻസിപ്പാലിറ്റി

പയ്യോളി

പിൻ 673522

കോഴിക്കോട് ജില്ല

ഫോൺ:- 0496 2602043

e-mail:payyolimunicipality@gmail.com

തീയതി :27/12/2023

സീകർത്താവ്

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ,
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്

സർ,

വിഷയം:- പയ്യോളി നഗരസഭ - നവകേരള സദസ് മുഖേന ലഭിച്ച
അപേക്ഷകൾ/നിവേദനങ്ങൾ-മറുപടി നൽകുന്നത്
-സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- നവകേരള സദസിൽ ശ്രീമതി.നഫീസ എന്നവരുടെ 06/12/2023
തീയതിയിൽ സമർപ്പിച്ച KZD0232374 ഡോക്യൂമന്റ് നമ്പർ
അപേക്ഷ.

നവകേരള സദസിൽ ശ്രീമതി.നഫീസ സമർപ്പിച്ച സൂചന പ്രകാരമുള്ള
അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്ത വിവരങ്ങൾ താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നു.

സർവ്വെ നമ്പർ 14/A3, 14/A4 റീസ.73/15 A, 16 A നമ്പറിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്
നേഴ്സിംഗ് ഫാമിനോട് ചേർന്നുള്ള 6 മുറികൾ ഒക്യുപൻസി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി
ശ്രീമതി.നഫീസ കളങ്ങര ചാലിൽ എന്നവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് നിലവിലുള്ള
ഒക്യുപൻസി ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കെട്ടിടവും സർവ്വീസ് റോഡിലുള്ള ഡ്രൈനേജും
തമ്മിലുള്ള അകലം യാഥാക്രമം 4.90 മീറ്റർ,4.80 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ്.
ഡ്രൈനേജിന് ശേഷവും NH66 അകയർ ചെയ്ത സ്ഥലം എത്രത്തോളം
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിനായി തഹസിൽദാർ LA NH കൊയിലാണ്ടി
എന്നവർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം NH Boundary മാർക്ക് ചെയ്ത്
ഈ Boundary യിൽ നിന്നും KMBR 23 അനുസരിച്ച് 3 മീറ്റർ അകലവും
പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമെ പ്രസ്തുത
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒക്യുപൻസി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ
സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,



[Handwritten Signature]
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

Assistant Engineer
Local Self Government Department
Payyoli Municipality