

പുനലൂർ നഗരസഭ

നമ്പർ - E2 - K3 - 23 / 23-24

പുനലൂർ നഗരസഭ  
തീയതി :

അറിയിപ്പ്


വിഷയം : പുനലൂർ നഗരസഭ - നവ കേരളം അപേക്ഷയിൽ മറുപടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : താങ്കൾ 18-12, 23 തീയതി നവകേരള സഭസ്പിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ. KLM/211432

സൂചന അപേക്ഷ പ്രകാരം മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മെട്രിക് Road-ൽ വിന്യോ 1.80 m ദൂരം ദാമ്പാലത്തുണ്ട്.  
ടി നോഡിന് 7 m ദൂർ വീതി ഉണ്ട്. KMBE rule no. 23  
പ്രകാരം 6 m ന് കുറയാൻ വീതിയുള്ള നോഡിലേക്ക് മെട്രിക്  
3 m ദൂരം തമ്പാലത്ത്.

2. First floor ന് shade projection 80 cm ഉണ്ട്.
3. PMC XXIII / 53 ൽ existing Building PMC no  
XXIII / 52 ൽ building ന്റെ attack ചെയ്യുന്നത്  
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി ഉടമസ്ഥൻ consent വാങ്ങുന്നതിലേക്ക്  
ടി മെട്രിക് നോഡിന് വിന്യോ മിനിമം രണ്ട് ഇല്ലാത്ത  
താണ്.  
മേൽ വിവരങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ചുമക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്



സെക്രട്ടറി / അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ/  
അസിസ്റ്റന്റ് ഏജിക്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ  
പുനലൂർ നഗരസഭ  
**ASST. ENGINEER  
PUNALUR MUNICIPALITY**

സ്വീകർത്താവ്,

പേര് *Shajahan T*  
വിലാസം *Mehra Sulekha Manzil*  
ഫോൺ നമ്പർ *Town Ward*  
*Punalur 691305*  
*9444 211309*