

കരികുനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം

(An ISO 9001:2015 Certified Panchayat)

കരികുനം പി.ഒ., തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി-685586

ഫോൺ 04862-242322

ഇ-മെയിൽ : karimkunnampanchayat@gmail.com

ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ

നമ്പർ - GPO/2024/3065

തീയതി: 22/10/2024

പ്രേക്ഷിതൻ,

സെക്രട്ടറി

കരികുനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

സ്വീകർത്താവ്,

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ 1

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ഇടുക്കി

വിഷയം: ശ്രീ.ജോയി,ആലപ്പാട് എന്നയാൾ സിറ്റിസൺ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതി മുൻപാകെ നൽകിയ പരാതി സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : അങ്ങയുടെ ഓഫീസിലെ 15.10.2024 തീയതിയിലെ IVO1-156/2024 നമ്പർ കത്ത്.


മേൽ സൂചന കത്ത് പ്രകാരം ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതിയുടെ 14/10/2024 ലെ തീരുമാനം പരാതിക്കാരനായ ശ്രീ. ജോയി,ആലപ്പാട്,മാല എന്നയാളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം അങ്ങയുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു.

ഉള്ളടക്കം

പരാതിക്കാരന് നൽകിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പ്

വിശ്വസ്തതയോടെ

സെക്രട്ടറി
കരികുനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കരികുനം പി.ഒ., തൊടുപുഴ ഇല്ല-685 586
Ph: 04862 242322





കരികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം

(An ISO 9001:2015 Certified Panchayat)

കരികുന്നം പി.ഒ., തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി-685586

ഫോൺ 04862-242322

ഇ-മെയിൽ : karimkunnamgramapanchayat@gmail.com

ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ

നമ്പർ - GPO/2024/3065

തീയതി: 22/10/2024

പ്രേക്ഷിതൻ,

സെക്രട്ടറി

കരികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

സീകർത്താവ്,

ശ്രീ.ജോയി

ആലപ്പാട്,മാല പി.ഒ,മാല


വിഷയം: ശ്രീ.ജോയി,ആലപ്പാട് എന്നയാൾ സിറ്റിസൺ അസ്സീസ്റ്റന്റ് ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതി മുൻപാകെ നൽകിയ പരാതി സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ 1,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്,ഇടുക്കിയുടെ 15.10.2024 തീയതിയിലെ IVO1-156/2024 നമ്പർ കത്ത്.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതിയുടെ 14/10/2024 ലെ തീരുമാനം സൂചന 1.നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു.



വിശ്വസ്തതയോടെ


സെക്രട്ടറി
കരികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കരികുന്നം പി.ഒ., ഇടുക്കി ജില്ല-685 586
Ph: 04862 242322

ഐ.വി.ഒ.1/156/2024

തീയതി : 15/10/2024

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ- 1
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്
ഇടുക്കി

സെക്രട്ടറി
കർമ്മം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം :- സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റന്റ് - ഉപജില്ലാ സ്ഥിരം അദാലത്ത് സമിതി
14.10.2024 ൽ എടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- ശ്രീ. ജോയി ആലപ്പാട്, ആലപ്പാട് വീട്, ഗ്രാമ പി.ഒ. എന്നയാൾ
നൽകിയ പരാതി

മേൽ വിഷയത്തിലേക്കും സൂചനയിലേക്കും താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
സൂചന പ്രകാരമുള്ള പരാതിയിന്മേൽ സമിതി 14.10.2024 ൽ എടുത്ത തീരുമാനം
പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കുന്നതിനും തുടർനടപടികൾക്കുമായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം
ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ

സുരേഷ് എം. എസ്.

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ - 1
ഇടുക്കി

ജോയി ആലപ്പാട്, കരികന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കരികന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരികന്നം വില്ലേജിൽ റീസർവ്വേ നം. 85/3, 85/3-7 എന്നിവയിൽപ്പെട്ട 13 ആർ. 98 സ.മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് പരാതിയിലെ വിഷയം.

സ്ഥലപരിശോധന(14.10.2024)

Convention Centre (Group D) നിർമ്മാണം

വശങ്ങളിലെ തുറസ്സായ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചതിൽ

	<u>ആവശ്യമായത്</u>	<u>നൽകിയിരിക്കുന്നത്</u>	<u>ചട്ടം 26(4)</u>
മുൻവശം	6.00 m	7.26 m, 7.78 m	ചട്ടലംഘനം ഇല്ല
പിൻവശം	2.00 m	7.26 m	ചട്ടലംഘനം ഇല്ല
വശം 1	2.00 m(average)	2.6 m	ചട്ടലംഘനം ഇല്ല
	1.50 m(Minimum)	1.87 m	ചട്ടലംഘനം ഇല്ല
വശം 2	2.00 m(average)		ചട്ടലംഘനം ഇല്ല
	1.50 m(Minimum)	9.95 m	ചട്ടലംഘനം ഇല്ല

Toilet Block


Area - 28.63 m²

ഏരിയ 200 m² ൽ കുറവായതിനാൽ Group F ൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

	<u>ആവശ്യമായത്</u>	<u>നൽകിയിരിക്കുന്നത്</u>
മുൻവശം(ശരാശരി)	3.00 m	2.40 m
(കറഞ്ഞത്)	1.80 m	2.40 m
പിൻവശം(ശരാശരി)	1.50 m	10.6 m
(കറഞ്ഞത്)	1.00 m	10.6 m
വശം 1	1.00 m	1.35 m
വശം 2	1.00 m	9.95 m

സമിതി തീരുമാനം(14.10.2024)

Front Yard ചട്ട പ്രകാരം ആവശ്യമായ 3.00 m ലഭ്യമല്ല. ആയതിനാൽ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്നതിന് നിർവ്യാഹമില്ല. ടി കെട്ടിടത്തിന് ചട്ടപ്രകാരം മുൻവശത്ത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടുന്ന 3.00 m തുറസ്സായ സ്ഥലം നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് സജ്ജമാക്കി, ആയതിൻ പ്രകാരം പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ അപേക്ഷകന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചും, ടി വീവരങ്ങൾ പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കുന്നതിനും ആയത്പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമീകരിച്ച് 3.00 m തുറസ്സായ സ്ഥലം മുൻവശത്ത് ലഭ്യമാക്കി പ്ലാൻ പുനസമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്പർ നൽകുവാൻ സെക്രട്ടറിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചും സമിതി ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചു.


SURESH M.S
PEN - 461453
 Assistant Director
 (Internal Vigilance Officer)
 O/o The District Joint Director
 LSGD, Idukki, Kuyilimala - 686 003